



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

1. Цел на водовземането:

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване
Промислено водоснабдяване
Пожарогасене


2. Водно тяло:

Язовир „Дяково“

код на водното тяло BG4ST900L1005

3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Дяково“ с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, промислено водоснабдяване и пожарогасене.
2. Представен предварителен Договор №15/ 26.05.2020 г. за доставка на вода за промишлени нужди, сключен между „Напоителни системи“ ЕАД, на които е възложена експлоатацията на язовир „Дяково“ и дружеството заявител.
3. Представено становище с изх. №26-00-71(6)/ 24.02.2020 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда – Перник (РИОСВ-Перник), съгласно което, предвид факта, че не се предвижда строителство и изграждане на нови водоземни съоръжения или реконструкция на съществуващите такива, директорът на РИОСВ-Перник счита, че дейностите по издаване на разрешително за водоземане не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1 и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 25 33



4. Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

1. Язовир „Дяково“;
2. Дюкер №1 на км 0+330, Ø1500;
3. Помпена станция с три помпени агрегати;
4. Напорен тръбопровод Ø355.6 и дължина 3244 м;
5. Облекчителна шахта на кота 788.22;
6. Безнапорен тръбопровод Ø355.6 и дължина 5385.6 м;
7. Резервоари за питейно-битови нужди, свързан с водопроводната мрежа, с промишлената и сградна ВиК инсталация, както и с противопожарния тръбопровод;

5. Място на водовземане:

Захранващ Дюкер №1 на км 0+330 м

Координати WGS84:

N – 42°20'36.76", E – 23°05'08.84"

с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ: 24791

6. Място на водоползване:

Дружество „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД

Координати WGS84:

N – 42°22'43.97", E – 22°59'53.72", Z – 685 м

гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил

ЕКАТТЕ 04501

7. Проектни параметри на водовземането:

7.1. Водно количество: До 0.014 м³/сек;

7.2. Лимит на годишна водна маса: До 451 886 м³/годишно, от които:

- До 10 866 м³/годишно за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
- До 432 000 м³/годишно за промишлено водоснабдяване;
- До 9 000 м³/годишно за пожарогасене;

7.3. Режим на водовземане: Целогодишно.

8. Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваните водни обеми по цели да се измерват с монтирани измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.
- Да се извършва собствен мониторинг на повърхностните води от язовир „Дяково“ в съответствие с изискванията, заложи в Наредба №12/ 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ протоколи от анализа на водните проби;
- Взаимоотношенията със собственика на съоръженията, за предоставяне на услугата „водоподаване“, се регламентират в съответствие с принципите на търговското право и гражданското законодателство.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на

разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ

Заместник-министър на околната среда и водите

