



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект.

#### 1. Цел на водоземането:

Обществено питейно-битово водоснабдяване

#### 2. Водно тяло:


Язовир „Ястребино“, код на водното тяло BG1YN600L1024

3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – язовир „Ястребино“ за с цел обществено питейно-битово водоснабдяване на гр. Антоново, кв. Еревещ, с. Ястребино, с. Семерци, с. Разделци, с. Добротица, с. Любичево, с. Трескавец и с. Моравка.

2. Представен Анекс от 01.04.2019 г. към Договор №1/ 01.06.2017 г. за доставка на условно чиста вода, сключен между „Напоителни системи“ ЕАД, на които е възложена експлоатацията на язовир „Ястребино“ и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище.

3. Представено становище с изх. №УПП-13/ 07.05.2020 г. на директора на Регионална инспекция по околна среда – Шумен (РИОСВ-Шумен), съгласно което Планът „Откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – язовир „Ястребино“, не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не засяга защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие. Отчитайки местоположението, обема и характера на Планът, както и това, че не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания на видове, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови антропогенни въздействия са временни и обратими, директорът на РИОСВ-Шумен счита, че при одобряването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС директорът на РИОСВ-Шумен уведомява, че преценката на компетентния орган за План „Откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6181, Факс: +359(2) 980 96 41



– язовир „Ястребино“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

4. Предоставено е становище на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ изх. №ПУ-01-200(1)/ 30.04.2020 г. (изискано от РИОСВ-Шумен на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС), съгласно което в програмата от мерки, заложена в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение (ИП), като ИП „Откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – язовир „Ястребино“ е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. По отношение на ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

#### **4. Съоръжения, чрез които ще се реализира водоземането:**

1. Язовир „Ястребино“;
2. Водоземна кула;
3. Лява тръба на основен изпускател Ø800, с Qзастр.=10.9 м<sup>3</sup>/сек;
4. Отклонение от основен изпускател (Водопровод №1) с L=500 м и Qзастр.=0.120 м<sup>3</sup>/сек;
5. ПС „Ястребино“ I подем с Qзастр.=0.120 м<sup>3</sup>/сек, H=170 м, N=110 kW;
6. Напорен водопровод №2 Ø426/ 6 мм и L=3625 м;
7. ПСПВ с Qзастр.=0.120 м<sup>3</sup>/сек;
8. ПС „Антоново“ II подем с Qзастр.=0.046 м<sup>3</sup>/сек, H=70 м, N=55 kW;
9. Напорен водопровод №3 Ø426/ 6 мм с L=1200 м и Ø273/ 5 мм с L=3080 м;
10. Напорен водоем „Семерци“ с обем V=3000 м<sup>3</sup>, от който се водоснабдява с. Семерци;
11. Напорен резервоар с обем V=100 м<sup>3</sup> за водоснабдяване на с. Ястребино;
12. Напорен водопровод №4;
13. Кула-резервоар с обем V=100 м<sup>3</sup> за водоснабдяване на гр. Антоново и кв. Еревиш;
14. Напорен тръбопровод №5;
15. Напорен резервоар с обем V=140 м<sup>3</sup> в с. Добротица, от който се водоснабдява и с. Разделци;
16. Напорен резервоар с обем V=50 м<sup>3</sup> в с. Любичево, от който се водоснабдяват и с. Трескавец и с. Моравка;

#### **5. Място на водоземане:**

Водоземна кула на язовир „Ястребино“

Координати WGS84:

N – 43°09'12.16", E – 26°16'26.00"

с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 44598

#### **6. Място на водоползване:**

1. Гр. Антоново и кв. Еревиш, ЕКАТТЕ: 00518;
2. С. Ястребино, ЕКАТТЕ: 87686;
3. С. Семерци, ЕКАТТЕ: 66175;
4. С. Разделци, ЕКАТТЕ: 61769;
5. С. Добротица, ЕКАТТЕ: 21703;
6. С. Любичево, ЕКАТТЕ: 44598;
7. С. Трескавец, ЕКАТТЕ: 73078;
8. С. Моравка, ЕКАТТЕ: 49059;



## 7. Проектни параметри на водоземането:

7.1. Водно количество: до **0.040 м<sup>3</sup>/сек**;

Лимит на годишна водна маса: до **442 000 м<sup>3</sup>/годишно**;

7.2. Режим на водоземане: **Целогодишно**

## 8. Правото на водоземане ще се предостави при следните условия:

- Водоземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./;
- Да се извършва собствен мониторинг на повърхностните води от язовир „Ястребино“ в съответствие с изискванията, заложи в Наредба №12/ 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ протоколи от анализа на водните проби;
- Взаимоотношенията със собственика на съоръженията, за предоставяне на услугата „водоподаване“, се регламентират в съответствие с принципите на търговското право и гражданското законодателство.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

**ЕМИЛ ДИМИТРОВ**

Министър на околната среда и водите

