

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 22.05.2019 г. в 10:00 часа в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска на основание Заповед № 150/07.05.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (БДДР) и Решение № 45/07.02.2019 г. на Министъра на околната среда и водите се извърши предаване на вододовземните съоръжения – Сондаж № С – 11в, Сондаж № С – 44хг, Сондаж № С – 45хг, Сондаж № С – 46хг, Сондаж № С – 47хг, Сондаж № С – 48хг, Сондаж № С – 49хг, Сондаж № С – 50хг, Сондаж № С – 53хг, Сондаж № С – 55хг и Сондаж № С – 63хг на участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.

Комисия от страна на БДДР – Плевен в състав:

1. Гая Ангелова – главен експерт в отдел „Разрешителни“, Дирекция „Иланове и разрешителни“;

2. Веселка Навлова – Директор на Дирекция „Контрол“;

3. Цветелин Навлов – главен експерт в Дирекция „Контрол“

4. Ангел Еленков – главен експерт в Дирекция „Контрол“

5. Даниел Дереков – младши експерт в Дирекция „АФЕД“

предава водовземни съоръжения (11 броя) : Сондаж № С – 11в, с балансова стойност - 70 140,00 (седемдесет хиляди сто и четиридесет) лв. по баланса на БДДР, Сондаж № С – 44хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 45хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 46хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 47хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 48хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 49хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 50хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 53хг (не е заведен в баланса на БДДР), Сондаж № С – 55хг (не е заведен в баланса на БДДР) и Сондаж № С – 63хг (не е заведен в баланса на БДДР) на участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите.

на комисия от страна на Община Елин Пелин, определена със Заповед № 334/02.05.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин, в състав:

1. Николай Савов – Заместник-кмет на Община Елин Пелин

2. Цветанка Христова – Ст. експерт „Екология и земеделие“ към Община Елин Пелин

3. Стоян Стоянов – Заместник-кмет на Община Елин Пелин

4. Цветелина Трайнова – Счетоводител в дирекция „ФСД“ към Община Елин Пелин

5. Севделина Вельова – Началник на отдел „ОСГК“ към Община Елин Пелин.

Състоянието на водовземните съоръжения е както следва:

I. Сондаж № С – 11в от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. разположение (географски и или геодезични координати) – намира се в западния край на с. Равно поле, на 170 метра южно от минералната баня и на около 150 м северно от сондаж С-46хг.

Географските координати на Сондаж С-11в са: N 42°40'07.4569", E 23°31'20.0545".

2. състояние на водовземното съоръжение, визуално – Годно за експлоатация. Съоръжението е в бетонова шахта, която е с вкопана и наземна част. Вкопаната част е около 1.20, а наземната е около 1.0 м. Част от водата се използва при условията на Разрешително за водовземане на минерална вода №116110029/15.05.2013 г. с титулар "Голф клуб" ЕООД, а друга част се ползва за обществена пералня и обособени чешми (чучури) за населението – липсва издадено разрешително по Закона за водите.

3. състояние на киткашкото съоръжение, водовземно – Около С-11в има изградена киткашка камера с размери 204x327x192 см с дебитна камера с вътрешни размери 70x179x172 см от бетонови блокове. Достъпът се осъществява по отвор с размери 74x74x см. От устието на сондажа по стоманени тръбни разводки Ø 65 mm, чрез с диаметър Ø 100 mm водата се отвежда към дебитна камера по тръбопровод с кран СК 80. За обслужване е изпълнена помпена станция до сондажа от бетонови пръстени с Ø 1500 mm. От С-11в по тръбопровод през фланец водата се отклонява към помпеното помещение.

В помпената станция е монтирана хоризонтална помпа Grundfos CH 4" и мембрани съд за водовземане от "Голф клуб" ЕООД. Водата се подава по полирониленов водопровод с Ø 63 mm с топлоизолация.

От С-11в по тръби с Ø 100 mm вода се подава гравитично и към обществена пералня.

На водопровода за голф клуба е монтиран водомер, а след него в непосредствена близост е монтирана хоризонтална помпа, която да гласка водата до него. Няма монтиран манометър и термометър. Водомерното устройство е марка „Беласина“, с фабр. № 0000703 и моментни показания 163934m³. Водомерното устройство е пломбирано с пломба на БДЦР.

4. състояние на ограда и други елементи на пояс I от СОЗ – Изградена е телена ограда за пояс I на СОЗ и е направена маркировка с оставени обозначителни табели.

II. Сондаж № С – 44хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. разположение (географски и или геодезични координати) – намира се в полето на 80 m северозападно от минералната баня на с. Равно поле.

Географските координати на Сондаж С-44хг са: N 42°40'15.701", E 23°31'19.509".

2. състояние на водовземното съоръжение, визуално – Годно за експлоатация. Глухият фланец на устието на сондажа е силно корозиран и отложен налепи. Няма

монтирани измервателни устройства - манометър, термометър и водомер. Не се експлоатира.

3. състояние на каптажното съоръжение – Съоръжението представлява бетонова шахта с размери 0,8/0,8/0,8 м, която няма канак. Устието е затворено с фланец на около 0,60 м от кота терен. До кота фланец каптажната камера е затоплена. Отгоре на фланела е изведено гумено отклонение преминаващо в подземен тръбопровод, което осигурява вода за минералната баня в Равно поле. Понастоящем банята не работи, а водата минава на проточен режим и след банята се излива в близкото дере.

4. състояние на ограда и други елементи на пояс I от COЗ – линева изграден пояс I на COЗ.

III. Сondаж № С – 45х1 от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. разположение(географски и или геодезични координати) – намира се в земеделски имот на 480 метра югозападно от центъра на Равно поле.

Географските координати на Сondаж С-45х1 са: N 42°39'55,82", E 23°31'16,178".

2. състояние на водоиземното съоръжение, визуално - Годин за експлоатация. Липсват голяма част от болтовете на фланеца, което крие рискове от пускане на твърди предмети в ствола на сондажа. На фланела е било осигурено място за монтиране на манометър. Няма монтирани измервателни устройства - манометър, термометър и водомер. Не се експлоатира.

3. състояние на каптажното съоръжение – Каптажното съоръжение представлява бетонова шахта с размери 0,8/0,8/0,8 м, която не е затворена с канак.

На устието на сондажа, между фланеца и дъното на каптажната шахта е монтирана стоманена тръба за отвеждане на самонизива в подето и близко разположени 2 броя бетонови корита.

4. състояние на ограда и други елементи на пояс I от COЗ – линева изграден пояс I на COЗ.

IV. Сondаж № С – 46х1 от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. разположение(географски и или геодезични координати) – намира се в западния край на Равно поле на около 300 м западно от центъра на с. Равно поле.

Географските координати на Сondаж № С-46 са: N 42°40'04,183" и E 23°31'19,734".

2. състояние на водоиземното съоръжение, визуално - Годин за експлоатация. Липсва покривация фланец на устието. Тръбно крановата арматура по водопровода е корозирана и е в лошо състояние. Водата се отвежда през стената извън помещението. Няма

монтирани измервателни устройства - манометър, термометър и водомер. Не е оборудван и не се експлоатира.

3. състояние на катализното съоръжение, водовземно – представлява постройка с размери 1.5/ 2.5/ 2.80м, затворена с метална врата. Във видимо добро състояние.

4. състояние на ограда и други елементи на пояс Гом СОЗ – липсва изграден пояс I на СОЗ.

V. Сондаж № С – 47хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. разположение(географски или геодезични координати) – съоръжението е изградено в бившия стопански двор, а понастоящем попада в склад на дружеството "Оберон Х" ООД.

Географски координати на Сондаж № С-47хг са: N 42°39'31,044" и E 23°31'44,449".

2. състояние на водовземното съоръжение, визуално – използва се за мониторинг. В С-47хг е монтиран датчик -логер (нивомер) за следене на водните нива. Съоръжението се ползва от НИМХ като мониторингов пункт. На устието е монтиран глух фланец. Няма монтирани измервателни устройства - манометър, термометър и водомер.

3. състояние на катализното съоръжение, наблюдалител – липсва, намира се в складово помещение.

4. състояние на ограда и други елементи на пояс Гом СОЗ – липсва изграден пояс I на СОЗ.

VI. Сондаж № С – 48хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. разположение(географски или геодезични координати) – намира се в полето на 360 метра западно - югозападно от минералната баня на Равно поле, южно непосредствено до сондаж № С – 50хг.

Географски координати на Сондаж С-48хг са: N 42°40'11,422" и E 23°31'06,000".

2. състояние на водовземното съоръжение, визуално – Негодно за експлоатация – ликвидирано.

3. състояние на катализното съоръжение – ликвидирано.

4. състояние на ограда и други елементи на пояс Гом СОЗ – липсва изграден пояс I на СОЗ.

2 състояние на водовземното съоръжение, виждано – Годен за експлоатация.
Самонавивът на водата е в постройката, откъдето гравитачно се излива в близкия водоем (микроязовир). Тръбно-крановата арматура е корозирана и е в лошо състояние. На устието му е бил направен водопровод със спирателен кран, който водопровод да отвежда водата в водоема, но поради корозия е прекъснат. Устието му е на около 0,60 м от кота терен. Няма монтирани измервателни устройства - манометър, термометър и водомер. Няма определени ресурси. Не е оборудван и не се експлоатира.

3 състояние на каттажното съоръжение – представлява панелена постройка с размери 1,5/ 2,5/ 2,80м без врата във видимо задоволително състояние.

4 състояние на ограда и други елементи на поже I от СОЗ – липса изграден поже I на СОЗ.

X. Сondаж № С – 55хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1 разположение/географски и или геодезични координати – намира се на 520 метра СИ от центъра на Равно поле, в двора на училището.

Географски координати на Сondаж С-55 са: N 42°40'18.224" и E 23°31'46.532".

2 състояние на водовземното съоръжение, виждано – Годно за експлоатация.
Устието завърши с фланец, който не е затворен. Няма монтирани измервателни устройства - манометър, термометър и водомер. Не се експлоатира.

3 състояние на каттажното съоръжение – представлява бетонова шахта с размери 0,8/0,8/1,0 м, която е покрита с метален капак, който не е заключен. Сondажът е на самонавив. Излива се отвежда е метална тръба извън шахтата. Водата се оттича в импровизиран канал.

4 състояние на ограда и други елементи на поже I от СОЗ – липса изграден поже I на СОЗ.

XI. Сondаж № С – 63хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1 разположение/географски и или геодезични координати – намира се в земеделски имот на около 100 м в ляво от пътя срещу бензиностанция Петрод и 60 м в източна посока от С – 49хг.

Географски координати на Сondаж С-63 са: N 42°39'35,262" и E 23°31'24,663".

2 състояние на водовземното съоръжение, виждано – видимо лоно, негоден за експлоатация.
Устието на съоръжението е от метални тръби без фланец на около 0,70 м от кота терен. Няма монтирани измервателни устройства - манометър, термометър и водомер. Не е оборудван и не се експлоатира.

VII. Сондаж № С – 49хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. Разположение(географски и или геодезични координати) – намира се в земеделски имот в ляво от пътя София – Равно поле (от автомагистрала Тракия).

Географски координати на Сондаж С-49хг са: N 42°39'35,508" и E 23°31'22,050".

2. Състояние на водоиземното съоръжение, визуално – видимо добро. Устието му е от метална тръба без фланец на около 0,40 м от кота терен. Няма монтирани измервателни устройства – манометър, термометър и водомер. Липсва самоизлив. Експлоатацията е възможна след оборудване с помпа и след оценка на ресурсите. Не се експлоатира.

3. Състояние на камтажното съоръжение – Съоръжението е в нанесена постройка с размери 1,5/ 2,5/ 2,80м без врата. Видимо добро състояние.

4. Състояние на ограда и други елементи на погреб СОЗ – липсва изграден погреб I на СОЗ.

VIII. Сондаж № С – 50хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. Разположение(географски и или геодезични координати) – намира се в подето на 360 метра западно – югозападно от минералната баня на Равно поле и на около 250 м северо-източна посока от сондаж С – 53 хг.

Географските координати на С-50хг са: N 42°40'11,664" и E 23°31'06,043".

2. Състояние на водоиземното съоръжение, визуално – Годно за експлоатация на самоизлив. Устието е на 0,30 м от кота терен, не е затворено с фланец. Няма монтирани измервателни устройства – манометър, термометър и водомер. Не е оборудван и не се използва.

3. Състояние на камтажното съоръжение – Съоръжението представлява постройка с размери 1,5/ 2,5/ 2,80м, липсва врата. Самоизливът се извършва вътрe в постройката.

4. Състояние на ограда и други елементи на погреб СОЗ – липсва изграден погреб I на СОЗ.

IX. Сондаж № С – 53хг от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ - № 31 в Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

1. Разположение(географски и или геодезични координати) – намира се на около 500 м запад-северозападно от сондаж С – 11в и на 570 метра от западния край на Равно поле, на северозападния бряг на водно огледало (микроязовир).

Географските координати на Сондаж С-53хг са: N 42°40'7,589" и E 23°30'54,877".

Зъстояние на каптажното съоръжение – линева.

Зъстояние на ограда и други елементи на пояс Голт СОЗ – линева изграден пояс I на СОЗ.

Задележка: 1. За находище с. Равно поле и минерален водоизточник С-11 е издаден Акт № 188/21.04.1997 г. за изключителна държавна собственост.

2. За водовземно съоръжение Сондаж С – 11в от участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“ от находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“ има определена санитарно – охранителна зона със Заповед № РД-100/09.02.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.

3. Със Заповед № РД-318/22.04.2019 г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени експлоатационни ресурси на находището и технически възможния дебит на водовземните съоръжения за находище на минерална вода „Казичене - Равно поле“.

Настоящият протокол е съставен в 3 (три) еднообразни екземпляра, по един за Басейнова дирекция „Дунавски район“, Община Елин Пелин и Министерство на околната среда и водите.

БДДР - Плевен:

- 1..... (Г. Ангелова)
- 2..... (В. Навлова)
- 3..... (Цв. Навлов)
- 4..... (А. Еленков)
- 5..... (Д. Дереков)

Община Елин Пелин:

- 1..... (И.Савов)
- 2..... (Цв. Христова)
- 3..... (Ст. Стоянов)
- 4..... (Цв. Траянова)
- 5..... (С. Вельова)

с. Равно поле, общ. Елин Пелин