

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ В МОСВ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2024 Г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	04.11.2024 г.	„Зелен телефон“	Изпускане на черен дим и наличие на силна, неприятна миризма от ТЕЦ „Димитровград“.	РИОСВ-Хасково	<p>На 04.11.2024 г, поради възникнала аварийна ситуация в ТЕЦ „Марица 3“ АД, в атмосферния въздух на град Димитровград са изпуснати голямо количество неорганизиран емисии и пара.</p> <p>За същия ден, от автоматична измервателна станция (АИС) „Раковски“, град Димитровград, не са регистрирани превишения на регламентираните в законодателството норми за качество на атмосферния въздух за следените показатели.</p> <p>ТЕЦ „Марица 3“ АД своевременно е уведомила РИОСВ-Хасково за аварията и погасяването на парогенераторова, в съответствие с Условие 14,4, от актуализираното КР № 41-Н1/2012 г.</p> <p>През 2024 г. от РИОСВ-Хасково са извършени 25 броя проверки на централата, свързани с емисиите във въздуха. В рамките на осъществения контрол са съставени 5 броя АУАН и са издадени 4 броя наказателни постановления на обща стойност 80 000 лв.</p>
2	05.11.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Горят се материали зад кметството, пред цеха в село Вокил, община Дулово, област Силистра. Нарушението е поредно.	Община Дулово, РИОСВ-Русе	<p>Във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, сигналът е препратен по компетентност на община Дулово, област Силистра.</p> <p>На 13.11.2024 г. от служители на Община Дулово е извършена проверка на място. По време на проверката</p>

					не са констатирани запалени отпадъци, нито следи от такива.
3	05.11.2024 г.	„Зелен телефон“	Задимен, мръсен атмосферен въздух в град Перник.	Община Перник	Във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, сигналът е препратен по компетентност на община Перник.
4	08.11.2024 г.	„Зелен телефон“	Силна миризма на химия е усетена на улица „Магнаурска школа“ в град София. Като източник на миризмата е посочена фирма „Коутс България“ ЕООД.	РИОСВ-София	На 19.11.2024 г. от експерти на РИОСВ-София е извършена проверка на място, на адреса посочен в сигналите. По време на проверката е установено, че в близост до адреса се намира предприятие „Коутс България“ ЕООД с предмет на дейност производство и търговия с индустриални шевни конци и помощни материали за шевната индустрия, находящо се на адрес град София, улица „Магнаурска школа“ №7. Направен е обход на цялата площадка и преглед на документация по компонент „Въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“. При проверката не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. При извършения обход на площадката и извън нея органолептично не е установено наличие на миризми на химикали посочени в сигнала.
5	13.11.2024 г.	„Зелен телефон“	Силна миризма на химия на улица „Магнаурска школа“ № 11, град София.	РИОСВ-София	Направен е обход на цялата площадка и преглед на документация по компонент „Въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“. При проверката не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. При извършения обход на площадката и извън нея органолептично не е установено наличие на миризми на химикали посочени в сигнала.
6	13.11.2024 г.	„Зелен телефон“	Липсва питейна вода от около 10 дена в село Габров дол, община Земен.	„ВиК“ ООД, град Перник	На основание чл. 112 от Административно-процесуалния кодекс, сигналът е препратен по компетентност на „ВиК“ ООД – град Перник.
7	18.11.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Замърсен атмосферен въздух вероятно от ТЕЦ-Перник.	РИОСВ-София	Дружеството „Топлофикация Перник“ АД, оператор на ТЕЦ „Република“, разполага с комплексно разрешително № 53-Н1/2014 г., актуализирано с решение № 53-Н1-И0-А2/2024 г., в което има задължителни за изпълнение условия. Едно от тях е Условие 9.2.8., а именно: „При авария или спиране на пречиствателните съоръжения, вследствие на което е

					<p>налице превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ), операторът е длъжен, в случай че в рамките на 24 часа спазването им не бъде постигнато отново, да ограничи или да спре работата на инсталацията, или да премине към използване на нискоемисионни горива, осигуряващи спазването на НДЕ.</p> <p>Съгласно Условие 9.2.9. при всички случаи по Условие 9.2.8. операторът е длъжен в срок, не по-дълъг от 48 часа, да уведоми за това директора на РИОСВ.</p> <p>На 18.11.2024 г. в РИОСВ-София не е постъпвала информация от оператора относно горещитираното в Условие 9.2.8., както и жалби и сигнали от други граждани.</p> <p>Съгласно чл.19, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух „Компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община, са кметовете на общини и общинските съвети“, а съгласно чл. 27 от ЗЧАВ общините разработват и изпълняват програми за намаляване на замърсителите.</p> <p>Община Перник изпълнява програма за качеството на атмосферния въздух, в която са заложили мерки за справяне с неорганизираните емисии в града.</p>
8	20.11.2024 г.	„Зелен телефон“	Поредно замърсяване на атмосферния въздух в град Съединение от дейността на оризарната в града.	РИОСВ-Пловдив	<p>На 27.11.2024 г. експерти от РИОСВ-Пловдив са извършили проверка на място по изнесеното в сигнала. Констатирано е следното:</p> <p>В момента на проверката не са се извършвали дейности по сушене на оризова арпа в обект „Силозното стопанство, сушилни и цеха за заготовка на семена“, намиращ се в град Съединение, ул. „София“ №13, стопанисван от фирма „АРОН“ ООД.</p>

					<p>Съгласно записите от предоставен Дневник-контролна карта за сушилна кампания 2024 г. е установено, че на 26.11.2024 г. дружеството е приключило с кампанията по прибиране и сушене на оризова арпа. Констатирано е, неизпълнение на предписание, дадено при предходна проверка по повод на сигнал за неорганизирано емитиране на прахообразни материали.</p> <p>На дружество „АРОН“ ООД ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение за неизпълнение на предписание.</p> <p>При извършената проверка на 27.11.2024 г. са дадени предписания с контролен срок 17.12.2024 г., по изпълнение на които ще бъде извършен последващ контрол.</p>
9	29.11.2024 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Пореден сигнал касаещ неправомерно източване на вода от язовир Кърджали.	БДИБР-Пловдив	<p>На 03.12.2024 г. от експерти на БД ИБР е извършена проверка по документи на язовир „Кърджали“ № 28 от Приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 от Закона за водите, изграден на река Арда, разположен в землището на град Кърджали, стопанисван от НЕК ЕАД, град София.</p> <p>Установено е следното:</p> <p>Разходът на водни маси на ВЕЦ „Кърджали“ се изчислява на база специфичен разход на вода за производство на 1 kWh електроенергия. Води се ежедневен баланс за водното ниво, завирен обем, приток, разход, загуби на съоръжението.</p> <p>Дневният баланс се изготвя на база на състоянието на язовирите в 08.00 часа на денонощието. Водобалансовата оценка обхваща 24 часов период от 08.00 ч. на съответната дата до 08.00 часа на следващия ден.</p>

				<p>С графика за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец ноември 2024 г. утвърден от Министъра на околната среда и водите, за язовир „Кърджали“ е определено специфично условие, разрешените обеми за производство на електроенергия да се използват при обем в язовира над 267,00 млн.м³. За електропроизводство са разрешени 60,00 млн.м³ за отчетния период.</p> <p>Завиреният обем в язовирното езеро на язовир „Кърджали“ в края на месец ноември 2024 г. е 289,177 млн.м³.</p> <p>За периода 01.11.2024 г. – 30.11.2024 г. завиреният обем в язовира е над минималния контролен обем от 267,00 млн.м³, определен с графика за използване на водите на комплексните и значими язовири. Видно от горното е спазено условието в графика за месец ноември, разрешените обеми за производство на електроенергия да се използват при обем в язовира над 267,00 млн.м³.</p> <p>Предвид гореизложеното не са установени нарушения на лимита на разрешеното водовземане.</p>
--	--	--	--	---