



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Главен секретар

Изх. No. 26-00-1685 /01.09.2016 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, в съответствие с изискванията на чл. 180 от Закона за обществените поръчки Ви предоставям следните разяснения по документацията за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно-строителни работи за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Министерството на околната среда и водите на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22“, открита с Решение № 167/19.08.2016 г. и уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00258-2016-0018:

Въпрос : В Образец № 4.1 КСС в част VI са записани следните осветителни тела:

1	доставка и монтаж енергоспестяващи осветителни тела коридори - LED панел, 60x60см, IP21, скрит или открит монтаж	бр	156
2	доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела - LED 4x9W / 220V, IP21	бр	948
3	доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела - LED 2x9W / 220V , IP21	бр	19
10	доставка и монтаж на LED прожектори 100W / 220V, IP54	бр	16

В образец № 3 Техническо предложение се изискват документи за качество за следните осветителни тела:

- ЛОТ – 4x9W, IP21; 2x9W IP21 – в КСС и в проекта е LED, а не ЛОТ
- LED панел – 36W, IP21
- LED прожектор – 10W IP54, 30W IP54 – в КСС се иска цена за прожектори 100 W, а не 10 W и 30 W

Моля уточнете осветителните тела за се уеднаквят изискванията в Образец № 4.1 Количествено-стойностна сметка и Образец № 3 Техническо предложение.

Отговор : В Образец № 3 е допусната е техническа грешка. Документите за качество, които следва да се представят с Техническото предложение трябва да бъдат за осветителните тела посочени в Образец № 4.1 КСС, а именно:

- LED – 4x9W, IP21; 2x9W IP21
- LED панел – 36W, IP21, 60x60 см.
- LED прожектор – 100W IP54

ВАЛЕРИЯ ГЕРОВА
Главен секретар

