



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № 04-00-224/ Д.Ф. 07..... 2024 г.

ДО

Г-Н МАРТИН ГЕОРГИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД

гр. София 1000, ул. „Веслец“ №5

Г-ЖА СНЕЖИНА ДИНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136

Г-Н ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР НА „СОФИЙСКА ВОДА“ АД

гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и 3

Г-Н ВАСИЛ ЩОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“

гр. София 1505, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9

КОПИЕ

„СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК

ДЪО БУЛГАРИ“ ЕООД

гр. София 1186, ул. „6-ти септември“ № 1

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

„ДУНАВСКИ РАЙОН“


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: Изменение на месечен график за месец юли 2024 г. в частта му за язовирите „Белмекен“, „Искър“ и „Розов кладенец“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА,

В Министерство на околната среда и водите (МОСВ) постъпи писмо вх. № 26-00-1066/17.07.2024 г., подадено от „Напоителни системи“ ЕАД, с искане за изменение на месечния график за използване на водите от комплексните и значими язовири, в частта за язовир „Белмекен“ за отпускане на допълнителни водни обеми за напояване в размер 12,96 млн. м³ и вх. № 26-00-546/17.07.2024 г., подадено от „Национална електрическа компания“ ЕАД за допълнителни водни обеми от яз. „Белмекен“ в размер 9,0 млн. м³ с оглед обезпечаване на напояването посредством работа на ВЕЦ от каскада „Белмекен – Сестримо – Момина клисура“.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Исканията за допълнителни водни обеми са мотивирани с трайното засушаване, вследствие на високите температури и продължителната липса на валежи. Поради завишеното потребление за напояване, малкият приток и нисък обем в яз. „Белмекен“, след проведени срещи с представители на МЕ, МОСВ и МЗХ, с оглед обезпечаване на приоритетното водоземане за напояване се уточни, че от заявените водни обеми могат да бъдат отпуснати допълнителни водни обеми за м. юли 2024 г. от яз. „Белмекен“ за напояване, преработени през ВЕЦ, в размер до 7,0 млн. м³

Постъпило е и писмо от „Софийска вода“ АД, вх. № 26-00-1077-5/19.07.2024 г., с което дружеството е заявило искане за извършване на ремонтни дейности, във връзка с подмяна на аварирал участък от водопровод „Искър“ при р. Порколица, което налага промяна в схемата на водоподаване и преустановяване водоподаването по водопровод „Искър“. По време на ремонтните дейности следва да се преустанови работата на ХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ „Пасарел“, като се поддържа водно ниво в язовир „Кокаляне“ в диапазона от 0,50 м до 1,50 м под най-високо работно водно ниво.

Допълнително е постъпило и искане от ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ /писмо изх. № 109/16.07.2024 г./, за необходимост от отпускане на допълнителни водни обеми от яз. „Розов кладенец“, поради стартиране на енергоблокове в електроцентралата.

Във връзка с горното, изменям месечния график за м. юли 2024 г., както следва:

Язовир „Белмекен“ (завирен обем към 19.07.2024 г. – 102,415 млн. м³)

Разрешават се допълнително 7,000 млн. м³ енергийно преработени водни обеми за напояване, като общо разрешените води за напояване възлизат на 21,500 млн. м³.

Общо разрешените обеми за производство на електроенергия, по график, съобразен с режима на напояването, възлизат на 22,000 млн. м³, при общо разрешени за използване води от язовира в размер на 22,053 млн. м³.

Язовир „Искър“ (завирен обем към 19.07.2024 г. – 535,559 млн. м³)

Поставя се допълнително условие, както следва:

„В периода от 22.07.2024 г. до 31.07.2024 г., поради подмяна на аварирал участък от водопровод „Искър“ при р. Порколица е необходимо преустановяване на водоподаването по водопровод „Искър“, с изключване на тръбопровод №1 за ВЕЦ „Пасарел“ и преустановяване работа на ХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ „Пасарел“.“

Язовир „Розов кладенец“ (завирен обем към 19.07.2024 г. – 18,564 млн. м³)


Разрешават се допълнително 0,800 млн. м³ вода за промишлени цели и охлаждане на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“.

Общо разрешените води за ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ възлизат на 0,900 млн. м³, а общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 1,901 млн. м³.

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юли 2024 год. остава непроменен.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите



За министър:
Заместник-министър: Ренета Колева
Заповед за заместване: РД-630/16.07.2024 г.